


مقطع ناودانی سنگین شماره 6


GENERAL NOTES

- 1- تمامی ابعاد به سانتیمتر است.
- 2- ناودانی مورد استفاده ناودانی سنگین شماره 6 می باشد.
- 3- تمامی جوش ها بایستی به صورت کامل و دوطرفه باشند.
- 4- سوراخکاری ها، برش ها و جوش ها بایستی بدون پلیسه و پرداخت شده باشند.

REV. NO. : 0	DOCUMENT REVISIONS						 شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر مهندسی و نظارت
FORMAT : A4	2						
SHEET 01 OF 02	1						
	0	FIRST ISSUE	E.RADFAR	E.RADFAR	دفتر طراحی	معاونت مهندسی	MORDAD.1399
	Rev.	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE
							عنوان: پایه مقبره سیلیگونی راس تسیر

مشخصات اجباری		
شرح مشخصه	واحد	سطح اجباری
جنس	-	ST37
حداقل ضخامت پوشش گالوانیزه گرم	μm	86
کیفیت سوراخکاری و برش ها	-	بدون پلیسه
حک نام سازنده روی کالا	-	الزامی

جدول کسب امتیاز فنی				
ردیف	شرح مشخصات	مقدار برای کالای پیشنهادی توسط سازنده	آدرس مستندات	
			صفحه-سطر	پایه
1	کیفیت سوراخ کاری و برش ها			15
2	کیفیت جوشکاری			20
3	کیفیت گالوانیزه			30
4	نحوه و کیفیت حک شدن نام سازنده			10
5	کیفیت و نحوه بسته بندی کالا			5
6	حسن سابقه فنی، امکانات کارگاهی و...			20
	جمع کل			100

REV. NO. : 0	DOCUMENT REVISIONS						 شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر مهندسی و نظارت
	2	1	0	Rev.	DESCRIPTION	DATE	
FORMAT : A4							عنوان: پایه مقرر سبیلگونی راس تسیر
SHEET 02 OF 02							